

Standardavtale for  
tilknytning og nettleie  
for Plusskunder

# Vedlegg til «Standardavtale for tilknytning og nettleie» for Plusskunder.

Kontrollforskriften, (FOR-1999-03-11-302) definerer en plusskunde som en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.

Kunder med anlegg hvor forventet innmating kan overstige 100 kW må søke om konsesjon før en tilknytning kan skje. Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. iht. standard tilknytnings- og nettleieavtale eller lover og forskrifter.

Tensio setter krav til tilknytningen som sikrer at nettanlegget er i tråd med krav fastsatt i lover og forskrifter. Det betyr at installert utstyr må tilfredsstillende VDE 4105-2011 (tysk norm) eller EN 50438:2013 (europanorm). Gjeldende tekniske retningslinjer er

beskrevet i REN-blad 0342. RENBlad sendes av nettselskapet på forespørsel, mens avklaringer vedrørende normer skjer mellom kunde og kundens installatør.

Plusskunder som ønsker å mate overskuddskraft inn i nettet må ha en AMS-måler, med kommunikasjonsutstyr, for måling av både innmating og uttak.

Plusskunden kan ikke selv videregjøre overskuddskraft til andre. Plusskunden må avtale med en kraftleverandør som overtar overskuddskraften. Plusskunder tilknyttet Tensio får ved ferdigstilling av anlegget tilsendt en erklæring for bruk ved søknad om støtte fra Enova.

Informasjon om plusskunder finner på [www.tensio.no](http://www.tensio.no)





**TENSIO**

-ditt energinett